

कार्यालय

मुख्य

अग्नि शमन

अधिकारी

अमरोहा

पत्र संख्या: व-5-सीएफओ-2018

दिनांक: अप्रैल 30, 2018

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक

डब्ल्यूटीओएमओ हाई-टैक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल
ग्राम फतेहपुर माफी,
तहसील व जनपद अमरोहा।

विषय:- डब्ल्यूटीओएमओ हाई-टैक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, ग्राम फतेहपुर माफी, तहसील व जनपद अमरोहा के भवन में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र शून्य


दिनांक 27.04.2018

कृपया उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में डब्ल्यूटीओएमओ हाई-टैक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, ग्राम फतेहपुर माफी, तहसील व जनपद अमरोहा के भवन में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों का प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अमरोहा, जनपद अमरोहा द्वारा निरीक्षण कराया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अमरोहा की निरीक्षण आख्या दिनांक 28.04.2018 के अनुसार प्रश्नगत भवन में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों कार्यशील दशा में उपलब्ध पाये। उक्त प्रश्नगत भवन में स्थापित 08 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण/अनुक्षण करा लिया गया है तथा शासनादेश संख्या: 1120 (1)/आट, दिनांक: 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क ₹ 80.00 भारतीय स्टेट बैंक शाखा अमरोहा, जनपद अमरोहा में चालान संख्या: 34 दिनांक 27.04.2018 के द्वारा जमा करा दिया गया है।


प्रश्नगत भवन को मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद के पत्र संख्या: भ-56/सीएफओ-स्कूल एमडीडी-12 दिनांक मई 2, 2012 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

अतः डब्ल्यूटीओएमओ हाई-टैक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, ग्राम फतेहपुर माफी, तहसील व जनपद अमरोहा के भवन में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है। समय-समय पर फायर एक्सटिंग्यूशर की कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबंधक/स्वामी का होगा।

यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशरों के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।


PRINCIPAL
WTM HI-TECH SR. SEC. SCHOOL
Fatehpur Mafi, Distt. Amroha
Affi. No. 2131566




मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद अमरोहा
तहसील अमरोहा


MANAGER
WTM HI-TECH SR. SEC. SCHOOL
VILL.-FATEHPUR MAFI, JOYA DISTT.-AMROHA

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

1. उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
2. पता
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)
5. चालान की सकल राशि
6. चालान की निबल राशि
7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कार्ड

SBI, अमरोहा
M/S. इन्फो टेक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
सेक्टर 1, स्कूल इलाका - फतेहपुर माफी
समल रोड ब्लाक जोया जिला अमरोहा

श्री. अमरेंद्र कुमार उपाध्यक्ष जी का पक्ष दिनांक 15/05/23
मुहूर्त वर्ष - 2023, 2024

0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं।
60 - अन्य सेवाएं।
109 - अन्य से कर्षण और उन पर नियंत्रण।
01 - फाइल सर्विस द्वारा की गयी सेवाओं के

मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि अंकों में
0070	60	109	01	-	0000
					/
					0000

धनराशि (शब्दों में) अस्सी रुपये मात्र

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

(सतीश कुमार)
अग्नि शमन द्वितीय अधिकारी
अमरोहा

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर
अमरोहा

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या.....
दिनांक.....

E4000
Oman

16 MAY 2023
अंकों में रु.
शब्दों में रु.

PRINCIPAL
WTM HI-TECH SR. SEC. SCHOOL
Fatehpur Mafi, Distt. Amroha
Affi. No. 2131566

प्राप्त किया।
उपकोषागार/बैंक की मुहर
MANAGER
WTM HI-TECH SR. SEC. SCHOOL
VILL.-FATEHPUR MAFI, JOYA DISTT.-AMROHA

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म SBI/अमरोहा

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम पता
M/S. इन्फो टेक एंड सॉल्यूशंस प्रा. लि. अमरोहा
- पंजीकरण संख्या/पस का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
पंजीकरण संख्या 2019-2020
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)
आर.डी. अकाउंट उपकरणों के वार्षिक निरीक्षण
- चालान की सकल राशि
90
- चालान की निबल राशि
- लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर
0070
- लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कार्ड

मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौतवार शीर्षक	धनराशि अंकों में
0070	80	109	01	00	8000

धनराशि (शब्दों में) अठारह हजार मात्र

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित
सचिव कुमार सिंह
अभिनव अधिकारी
अमरोहा

योग-
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर
8000

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या... 11 OCT 2019
दिनांक... 20/10/2019

अंकों में रु. []
शब्दों में रु. []

प्राप्त किया।
उपकोषागार/बैंक की मुहर

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
JF 2025

Principal
WTM HI-TECH SR. SEC. SCHOOL
Fatehpur Mafi, Distt. Amroha
Affi. No. 2131566

MANAGER
WTM HI-TECH SR. SEC. SCHOOL
VILL.-FATEHPUR MAFI, JOYA DISTT.-AMROHA



कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।)

पत्र संख्या: 05-अं.सुं०/सिरी०/एफ०एस०ओ०/अमरोहा/2019. दिनांक 15/10/2019

सेवा में

स्वामी/प्रबंधक
MIS इवलू डी/एफ०एस०ओ०/सिरी०/सकेडरी स्कूल
जनपद सम्मलू रोड फतेहपुर मफी
अमरोहा, उत्तर प्रदेश

विषय - प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आपके प्रार्थना पत्र संख्या यु.पु दिनांक 14/10/2019.

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 08 इंग्रैज अदर फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु हज़ारद्वय संख्या-112011/अठ. दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देश के अनुसार निर्धारित एक सन्दर्भित आदेश के अन्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ़ अमरोहा, अमरोहा में सन् 2019-2020 के लिए 14-10-2019 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 08 इंग्रैज अदर फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है-

1. चेकिंग का दिनांक 14/10/2019
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम 08/10/2019 के सिद्ध है। अमरोहा
3. संस्थान का विवरण MIS इवलू डी/एफ०एस०ओ०/सिरी०/सकेडरी स्कूल फतेहपुर मफी अमरोहा
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या 08
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या 08
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	वस्तु	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1. ABC 12.5	Hand operated	05/14	07.5/14	कार्यशील 07
2. CO2	"	"	04.5/14	कार्यशील 02
X	X	X	X	X

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित कर् जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुझाव व्यवस्थापक वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक/भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपी : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमरोहा
2. उप निदेशक अग्निशमन अमरोहा

PRINCIPAL
WTM HI-TECH SR. SEC. SCHOOL
Fatehpur Mafi, Distt. Amroha
Affi. No. 2131566



MANAGER
WTM HI-TECH SR. SEC. SCHOOL
VILL.-FATEHPUR MAFI, JOYA DISTT.-AMROHA

15/10/2019
अग्निशमन अधिकारी
अमरोहा